

जोडपत्र - ४

विश्वासाहता निर्देशांकांच्या संबंधातील कामगिरीचा नमुना
वितरण परवानाधारकाने आयोगाला सादर करावयाच्या तिमाही अहवालाचा नमुना
(१) प्रणालीच्या सरासरी व्यत्ययाच्या कालावधी निर्देशांक (एस ए आय डी आय)

जुलै २०१९ ते सप्टेंबर २०१९

अ.क्र.	महिना	एन आय = "आय" फीडरवरील मोठ्या व्यत्ययाचा अनुभव घेतलेल्या ग्राहकांची संख्या	आर आय = "आय" फीडरवरील प्रत्येक व्यत्ययानंतर विजेचा पुरवठा पूर्ववत करण्यासाठी लागलेला वेळ	एनटी = वितरण परवानाधारकांच्या क्षेत्रातील एकूण ग्राहकांची संख्या	(कृषि फीडर्स वगळून) सर्व फीडर्ससाठी बेरीज (आरआय*) एनआय)	एस ए आयडी आय = (६)/(५)
१	२	३	४	५	६	७
१	जुलै २०१९	३२६५३०	२७.४८	१०३६४२२	८९७२९०५	८.६६
२	ऑगस्ट २०१९	१९५३९४	२५.८३	१०३६४२२	५०४७९९४	४.८७
३	सप्टेंबर २०१९	२६७२४३	२१.७८	१०३६४२२	५८२०९८३	५.६२
	एकूण	७८९९६७	२५.०३	१०३६४२२	१९८४९०८२	१९.१४

(२) प्रणालीच्या सरासरी व्यत्ययाच्या वारंवारतेचा निर्देशांक (एस ए आय एफ आय)

अ.क्र.	महिना	एन आय = "आय" फीडरवरील मोठ्या व्यत्ययाचा अनुभव घेतलेल्या ग्राहकांची संख्या	व्यत्ययाचा अनुभव घेतलेल्या "आय" फीडर्सच्या ग्राहकांची संख्या = बेरीज एन आय	एनटी = वितरण परवानाधारकांच्या क्षेत्रातील एकूण ग्राहकांची संख्या	एस ए आय एफआय = (४)/(५)
१	२	३	४	५	६
१	जुलै २०१९	३२६५३०	३२६५३०	१०३६४२२	०.३२
२	ऑगस्ट २०१९	१९५३९४	१९५३९४	१०३६४२२	०.१९
३	सप्टेंबर २०१९	२६७२४३	२६७२४३	१०३६४२२	०.२६
	एकूण	७८९९६७	७८९९६७	१०३६४२२	०.७६

(३) ग्राहकांच्या सरासरी व्यत्ययाच्या वारंवारतेचा निर्देशांक (सी ए आय डी आय)

अ.क्र.	महिना	एस ए आय डी आय	एस ए आय एफ आय	एस ए आय डी आय / एस ए आय एफ आय
१	जुलै २०१९	८.६६	०.३२	२७.४८
२	ऑगस्ट २०१९	४.८७	०.१९	२५.८३
३	सप्टेंबर २०१९	५.६२	०.२६	२१.७८
	एकूण	१९.१४	०.७६	२५.१४