

जोडपत्र - ४

विश्वासाहता निर्देशांकांच्या संबंधातील कामगिरीचा नमुना
वितरण परवानाधारकाने आयोगाला सादर करावयाच्या तिमाही अहवालाचा नमुना
(१) प्रणालीच्या सरासरी व्यत्ययाच्या कालावधी निर्देशांक (एस ए आय डी आय)

ऑक्टोबर २०१९ ते डिसेंबर २०१९

अ.क्र.	महिना	एन आय = "आय" फीडरवरील मोठ्या व्यत्ययाचा अनुभव घेतलेल्या ग्राहकांची संख्या	आर आय = "आय" फीडरवरील प्रत्येक व्यत्ययानंतर विजेचा पुरवठा पूर्ववत करण्यासाठी लागलेला वेळ	एनटी = वितरण परवानाधारकांच्या क्षेत्रातील एकूण ग्राहकांची संख्या	(कृषि फीडर्स वगळून) सर्व फीडर्ससाठी बेरीज (आरआय*) एनआय)	एस ए आय डी आय = (६)/(५)
१	२	३	४	५	६	७
१	ऑक्टोबर १९	२२८७६०	२७.०८	१०३६४२२	६१९३८१७	५.९८
२	नोव्हेंबर १९	२६८१३८	१८.७५	१०३६४२२	५०२६६९३	४.८५
३	डिसेंबर १९	१९२७५४	२२.६३	१०३६४२२	४३६१७७५	४.२१
	एकूण	६८९६५२	२२.८२	१०३६४२२	१५५८२२८५	१५.०३

(२) प्रणालीच्या सरासरी व्यत्ययाच्या वारंवारतेचा निर्देशांक (एस ए आय एफ आय)

अ.क्र.	महिना	एन आय = "आय" फीडरवरील मोठ्या व्यत्ययाचा अनुभव घेतलेल्या ग्राहकांची संख्या	व्यत्ययाचा अनुभव घेतलेल्या "आय" फीडर्सच्या ग्राहकांची संख्या = बेरीज एन आय	एनटी = वितरण परवानाधारकांच्या क्षेत्रातील एकूण ग्राहकांची संख्या	एस ए आय एफ आय = (४)/(५)
१	२	३	४	५	६
१	ऑक्टोबर १९	२२८७६०	२२८७६०	१०३६४२२	०.२२
२	नोव्हेंबर १९	२६८१३८	२६८१३८	१०३६४२२	०.२६
३	डिसेंबर १९	१९२७५४	१९२७५४	१०३६४२२	०.१९
	एकूण	६८९६५२	६८९६५२	१०३६४२२	०.६७

(३) ग्राहकांच्या सरासरी व्यत्ययाच्या वारंवारतेचा निर्देशांक (सी ए आय डी आय)

अ.क्र.	महिना	एस ए आय डी आय	एस ए आय एफ आय	एस ए आय डी आय / एस ए आय एफ आय
१	ऑक्टोबर १९	५.९८	०.२२	२७.०८
२	नोव्हेंबर १९	४.८५	०.२६	१८.७५
३	डिसेंबर १९	४.२१	०.१९	२२.६३
	एकूण	१५.०३	०.६७	२२.५९