

जोडपत्र - ४

विश्वासाहता निर्देशांकांच्या संबंधातील कामगिरी

वितरण परवानाधारकाने आयोगाला सादर करावयाचा तिमाही अहवाल

(१) प्रणालीच्या सरासरी व्यत्ययाच्या कालावधी निर्देशांक (एस ए आय डी आय)

जुलै ते सप्टेंबर (वि.व.२०२०-२१ चा २ रा तिमाही अहवाल)

अ.क्र.	महिना	एन आय = "आय" फीडरवरील मोठ्या व्यत्ययाचा अनुभव घेतलेल्या ग्राहकांची संख्या	आर आय = "आय" फीडरवरील प्रत्येक व्यत्ययानंतर विजेचा पुरवठा पूर्ववत करण्यासाठी लागलेला वेळ	एनटी = वितरण परवानाधारकांच्या क्षेत्रातील एकूण ग्राहकांची संख्या	(कृषि फीडर्स वगळून) सर्व फीडर्ससाठी बेरीज (आरआय*) एनआय)	एस ए आय डी आय = (६)/(५)
१	२	३	४	५	६	७
१	जुलै २०	२५०३२७	२५.५४	१०३९६४५	६३९२६७८	६.१५
२	ऑगस्ट २०	३०५३६६	२४.५६	१०३९६४५	८११०२१७	७.८०
३	सप्टेंबर २०	२८८८५९	२५.३४	१०३९६४५	७३२०७२०	७.०४
	एकूण	८४४५५२	२५.८४	१०३९६४५	२१८२३६१६	२०.९९

(२) प्रणालीच्या सरासरी व्यत्ययाच्या वारंवारतेचा निर्देशांक (एस ए आय एफ आय)

अ.क्र.	महिना	एन आय = "आय" फीडरवरील मोठ्या व्यत्ययाचा अनुभव घेतलेल्या ग्राहकांची संख्या	व्यत्ययाचा अनुभव घेतलेल्या "आय" फीडर्सच्या ग्राहकांची संख्या = बेरीज एन आय	एनटी = वितरण परवानाधारकांच्या क्षेत्रातील एकूण ग्राहकांची संख्या	एस ए आय एफआय = (४)/(५)
१	२	३	४	५	६
१	जुलै २०	२५०३२७	२५०३२७	१०३९६४५	०.२४
२	ऑगस्ट २०	३०५३६६	३०५३६६	१०३९६४५	०.२९
३	सप्टेंबर २०	२८८८५९	२८८८५९	१०३९६४५	०.२८
	एकूण	८४४५५२	८४४५५२	१०३९६४५	०.८१

(३) ग्राहकांच्या सरासरी व्यत्ययाच्या वारंवारतेचा निर्देशांक (सी ए आय डी आय)

अ.क्र.	महिना	एस ए आय डी आय	एस ए आय एफ आय	एस ए आय डी आय / एस ए आय एफ आय
१	जुलै २०	६.१५	०.२४	२५.५४
२	ऑगस्ट २०	७.८०	०.२९	२४.५६
३	सप्टेंबर २०	७.०४	०.२८	२५.३४
	एकूण	२०.९९	०.८१	२५.८४