

विश्वासाहता निर्देशांकांच्या संबंधातील कामगिरीचा अहवाल

वितरण परवानाधारकाने आयोगाला सादर करावयाच्या तिमाही अहवालाचा नमूना

ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२५

(१) प्रणालीच्या सरासरी व्यत्ययच्या कालावधीच्या निर्देशांक (SAIDI)

| अ. क्र. | महिना | Ni = "आय" फीडर/डीटी वरील मोठ्या व्यत्ययचा अनुभव घेतलेल्या ग्राहकांची संख्या | Ri = "i" फीडर / डीटी वरील प्रत्येक व्यत्ययानंतर विजेचा पुरवठा पूर्वत करण्यासाठी लागलेला वेळ | Nt = वितरण परवानाधारकांच्या क्षेत्रातील एकूण ग्राहकांची संख्या | (कृषि फीडर्स वगळून) सर्व फीडर्स/डीटी साठी बेरीज (Ri*Ni) | SAIDI = (६)/(५) (मिनिट) |
|---------|--------------|---|---|--|---|-------------------------|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) |
| १ | ऑक्टोबर २५ | २०७३५० | २८.३७ | १०५७१३४ | ५८८२३४६ | ५.५६ |
| २ | नोव्हेंबर २५ | १४५१८७ | ३३.४९ | १०५७१३४ | ४८६२१३५ | ४.६० |
| ३ | डिसेंबर २५ | ११६०८२ | ३३.२३ | १०५७१३४ | ३८५७६३७ | ३.६५ |
| | एकूण | | | | | १३.८१ |

(२) प्रणालीच्या सरासरी व्यत्ययच्या वारंवारतेचा निर्देशांक (SAIFI)

| अ. क्र. | महिना | Ni = "आय" फीडर/डीटी वरील मोठ्या व्यत्ययचा अनुभव घेतलेल्या ग्राहकांची संख्या | व्यत्ययाचा अनुभव घेतलेल्या "i" फीडर्स/डीटी च्या ग्राहकांची संख्या = बेरीज Ni | Nt = वितरण परवानाधारकांच्या क्षेत्रातील एकूण ग्राहकांची संख्या | SAIFI = (४)/(५) |
|---------|--------------|---|--|--|-----------------|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) |
| १ | ऑक्टोबर २५ | २०७३५० | २०७३५० | १०५७१३४ | ०.२० |
| २ | नोव्हेंबर २५ | १४५१८७ | १४५१८७ | १०५७१३४ | ०.१४ |
| ३ | डिसेंबर २५ | ११६०८२ | ११६०८२ | १०५७१३४ | ०.११ |
| | एकूण | | | | ०.४४ |

(३) ग्राहकांच्या सरासरी व्यत्ययच्या कालावधीचा निर्देशांक (CAIDI)

| अ. क्र. | महिना | SAIDI | SAIFI | SAIDI/SAIFI (in mins) |
|---------|--------------|--------------|-------------|-----------------------|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) |
| १ | ऑक्टोबर २५ | ५.५६ | ०.२० | २८.३७ |
| २ | नोव्हेंबर २५ | ४.६० | ०.१४ | ३३.४९ |
| ३ | डिसेंबर २५ | ३.६५ | ०.११ | ३३.२३ |
| | एकूण | १३.८१ | ०.४४ | ३१.१६ |

(४) उच्च दाबग्राहकांसाठी सरासरी व्यत्ययाच्या कालावधीचा निर्देशांक (CAIDI)

| अ. क्र. | महिना | Ni = मोठा व्यत्यय अनुभवणाऱ्या उच्च दाब ग्राहकांची संख्या | Ri = उच्च दाब ग्राहकांची प्रत्येक व्यत्ययाची घटना पूर्वत होण्यासाठीचा कालावधी | बेरीज (Ri*Ni) सर्व उच्च दाब ग्राहकांसाठी | CAIDI = (५)/(३) (मिनिट) |
|---------|--------------|--|---|--|-------------------------|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) |
| १ | ऑक्टोबर २५ | २७ | ३९.१५ | १०५७ | ३९.१५ |
| २ | नोव्हेंबर २५ | ३९ | ३२.९२ | १२८४ | ३२.९२ |
| ३ | डिसेंबर २५ | १९ | ३८.०० | ७२२ | ३८.०० |
| | एकूण | ८५ | | ३०६३ | ३६.०३ |